

شماره:	شرکت سیمان باقران	
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد مناقصه	

اسناد مناقصه یک دستگاه خودرو آتش نشانی

۱- موضوع مناقصه:

موضوع مناقصه عبارت است از : خرید یک دستگاه خودرو آتشنشانی دوو با شاسی ۱۸ تن و ظرفیت مخزن آب حداقل ۷۰۰۰ لیتر و ۱۰۰۰ لیتر فوم

۲- سپرده شرکت در مناقصه:

متقاضیان شرکت در مناقصه می بایستی چک بانکی و یا چک شرکتی صیادی در صورت تایید واحد مالی شرکت تاریخ دار ثبت شده در سامانه صیاد فاقد وصف امانی مورد تایید واحد مالی شرکت ، به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد ریال) بنام شرکت سیمان (سهامی عام) در پاکت (الف) ارائه نمایند.

چک فوق می بایستی تا سه ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار باشد پیوست نمودن پرینت تایید صحت ثبت چک صیادی در سامانه بانکی در پاکت (الف) الزامی می باشد.

تبصره ۱: سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری می شود و سپرده نفرات چهارم و بعد از آن پس از بازگشایی پاکات قابل استرداد خواهد بود .

۳- نحوه و محل تحویل پیشنهادات و مدارک مورد نیاز:

متقاضیان شرکت در مناقصه می بایستی مدارک مورد نیاز شامل مدارک حقوقی : (کپی اساسنامه شرکت و کپی آگهی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین روزنامه تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی) به همراه مدارک فنی خلاصه سوابق تجربی و سوابق اجرایی و حسن سابقه ، پروانه یا مجوز فعالیت از ادارات کار (دارا بودن صلاحیت ایمنی الزامی میباشد) و تأمین اجتماعی و مدارک توانایی مالی خود را در پاکت (ب) ارائه نمایند.

بهای پیشنهادی می بایستی بر روی " برگ پیشنهاد قیمت" که پیوست می باشد تنظیم و به همراه برگ شرایط شرکت در مناقصه و کلیه صفحات آنها مهر و امضاء گردیده در پاکت (ج) بصورت دربسته و لاک و مهر شده به

شماره: تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶	شرکت سیمان باقران اسناد مناقصه	
--	--	---

همراه پاکت‌های تضمین (الف) و (ب) حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۴،۰۹،۲۶ به شرکت سیمان باقران بیرجند - غفاری - بیست متری یاس پلاک ۵۲ یا به آدرس دفتر مرکزی سیمان باقران به نشانی: تهران خیابان بهشتی - جنب ایستگاه مترو سهروردی - خیابان کاوسی - کوچه آریا وطنی - پلاک ۱۵ (بر روی هرپاکت عبارت مربوط به مناقصه فوق می بایستی قید شود) ارسال گردد.

۴- زمان اعلام نتیجه و عقد قرارداد:

الف: مناقصه گذار پس از بررسی پیشنهادات، نتیجه مناقصه را اعلام خواهد نمود. زمان لازم برای عقد قرارداد یک هفته بعد از تاریخ ابلاغ مناقصه گذار به برنده مناقصه می باشد.

ب: در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مهلت تعیین شده در بند ۵ الف اقدام ننماید سپرده او به نفع شرکت سیمان باقران ضبط و به نفرات دوم و سوم با همین شرایط به ترتیب مراجعه و اقدام خواهد شد.

۵- سایر شرایط:

به پیشنهادهای مخدوش ناقص مشروط، مبهم و مغایر با مقاد مندرج در شرایط مناقصه و یا ارسال شده پس از مهلت مقرر و یا پیشنهادهایی که سپرده

شرکت در مناقصه به همراه آن ارائه نشده باشد و یا کسر مدارک داشته باشد رسیدگی نخواهد شد.

۵-۱- خریدار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود.

۵-۲- هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

۵-۳- گشایش پاکتها بصورت غیر حضوری خواهد بود.

۵-۴- بهای پیشنهادی باید بمبلغ مشخص تعیین و به حروف نوشته شده و در پاکت (ج) لاک و مهر شده تسلیم گردد.

شماره: تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶	شرکت سیمان باقران اسناد مناقصه	
--	--	---

۵-۵- برگه پیشنهاد قیمت (پاکت ج) می بایست بدون خط خردگی و کاملاً واضح باشد و امکان اصلاح ، تعویض و ... را ندارد.

۵-۶- کلیه پاکات می بایست مهر و موم با مشخصات کامل مناقصه (موضوع مناقصه ، اسم پاکات ، (الف) ، (ب)، (ج) و اطلاعات مناقصه گر) باشد.

۵-۷- فروشنده موظف به اخذ و ارائه کلیه تأییدیه های کاری لازم و مربوطه از سازمان آتش نشانی و یا سایر سازمان های مرتبط می باشد.

۵-۸- اخذ کلیه مجوزات قانونی لازم برای آتشنشانی، تغییر کاربری و پلاک نمودن آن و کلیه هزینه های مرتبط از قبیل بیمه و ... بر عهده فروشنده می باشد.

۶-۱۰- با هدف بررسی سوابق، فروشنده می بایست تاکنون حداقل تعداد ۵۰ دستگاه آتش نشانی مشابه را تهیه و تحویل نموده و لیست خریداران را ارائه نماید.

۷-۱۰- مدت زمان گارانتی برای تجهیزات از قبیل پمپ، مخزن و ... می بایست مشخصاً قید شده و همچنین نمایندگی های مجاز برای خدمات پس از فروش برای ماشین ارائه گردد.

۱۰-۵- در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با شماره ۰۹۱۵۸۶۷۲۴۷۴ جناب آقای مهندس ایوبی تماس حاصل نمایید.

۵-۱۱- نسخه قرار داد پیوست مناقصه صرفاً پیش نویس بوده و دستگاه مناقصه گزار میتواند تغییراتی را در آن پس از برگزاری مناقصه ایجاد نماید. بدیهی است وجود تغییرات در متن قرارداد نمی تواند دلیل عدم امضای قرارداد توسط برنده مناقصه باشد.

اصلاحیه مناقصه خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی

شرکت سیمان باقران (آذرماه ۱۴۰۴)

• مشخصات شاسی

- شاسی از برند دوو با ظرفیت ۱۸ تن تهیه و تامین گردد.
- (در زمان ساخت، کلیه مسائل بارگذاری و توزیع وزن روی محورهای شاسی می بایست رعایت گردد و هر گونه اختلال در اینخصوص بر عهده تامین کننده خواهد بود).

• مشخصات اتاق سازی

شاسی فرعی

- ۱- ساب فریم از نوع ناودانی یا قوطی استاندارد که در همه سطح از وزن و سائز یکسان برخوردار باشد در نظر گرفته شود.
- ۲- ساب فریم به رام ها و اتصالات تقویت کننده داخلی و بغل بندهای استاندارد اتصال به شاسی اصلی مجهز گردد.
- ۳- کلیه پیچ و مهره های مورد استفاده می بایست از نوع استاندارد باشد.
- ۴- مجموعه شاسی کمکی پس از ساخت با رنگ اپوکسی دو جزئی پوشش داده شود.

استراکچر

- ۱- استراکچر از پروفیل های صنعتی و استاندارد از جنس پروفیل کربن استیل مطابق استاندارد طراحی و متناسب با ظرفیت باشد.
- ۲- کابین به صورتی که تجهیزات آتش نشانی کابین قابل دسترس اپراتور باشد طراحی و ساخته شود.
- ۴- کلیه جوشکاری ها متناسب با جنس پروفیل انجام گردد.
- ۵- استراکچر به صورتی طراحی و اجرا گردد که جهت تعمیرات آتی نیازی به دمونتاژ سایر قطعات نباشد.
- ۶- استراکچر توسط پیچ و مهره و ضربه گیرهای مخصوص به شاسی نصب می گردد.

ورق های (بدنه استراکچر)

- ۱- ورق های بیرونی بدنه از جنس ورق های روغنی استاندارد بدنه خودرو و به ضخامت مناسب اجرا گردد.
- ۲- ورق های سقف و کف از جنس آلومینیوم آجدار به ضخامت های مناسب اجرا گردد.
- ۳- پارتیشن بندی با ورق های جنس کربن استیل با ضخامت مناسب صورت پذیرد.

تجهیزات مربوط به سقف خودرو

- ۱- یک نردبان با ابعاد استاندارد در عقب خودرو برای دسترسی به سقف در نظر گرفته شود.
- ۲- اطراف سقف حفاظ لوله ای به میزان ۲۰ سانتی متر بالاتر از سقف اجرا گردد.
- ۳- حفاظ لوله روی سقف بدنه کابین.

رولرشاترها (کرکره‌های آلومینیومی)

- ۱- رولرشاتر از جنس آلومینیوم در طرفین کابین با توجه به نیاز و جانمایی تجهیزات نصب گردد.
- ۲- یک عدد رولرشاتر انتهایی کابین جهت دسترسی به پمپ نصب گردد.
- ۳- رولرشاترها دارای دستگیره قفل شونده، نوار لاستیکی و گردگیر در طرفین، نوارهای لاستیکی بین پره‌های رولرشاتر جهت ممانعت از عبور آب و غبار به داخل کابین بوده و کار کردن با آن راحت، نرم و روان باشد و همچنین پره‌های پلاستیکی مقاوم در برابر حریق، بند مقاوم برای هدایت رولرشاتر به پایین و فنر های مقاوم با قابلیت تعویض باشد.
- ۴- در داخل کلیه دریچه ها نور و روشنایی کافی در نظر گرفته شود.

• مشخصات مخزن آب آتش‌نشانی

- ۱- مخزن آب مطابق با استاندارد NFPA ساخته و نصب می‌گردد.
- ۲- مخزن آب با ظرفیت ۷۰۰۰ لیتر از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلی متر ساخته و نصب شود. (ظرفیت مطابق بارگذاری مجاز شاسی انجام شود)
- ۳- مخزن به نشان دهنده سطح مایع مجهز گردد.
- ۵- کلیه جوشکاری‌ها متناسب با جنس مخزن و بر اساس استاندارد انجام گردد.
- ۶- مخزن به‌گونه‌ای که به‌راحتی قابل جدا شدن و برداشتن از روی شاسی توسط چهار عدد قلاب باشد طراحی گردد.
- ۷- مخزن روی شاسی توسط پایه‌های لرزه‌گیر کله قندی استاندارد به تعداد مناسب نصب گردد که از وارد شدن ضربه در اثر نیروهای ترمز و نیروی گریز از مرکز سر پیچ‌ها به مخزن جلوگیری نماید.
- ۸- مخزن به لجن گیر با شیر تخلیه بال ولو ۲ اینچ جهت تخلیه مخزن مجهز گردد.
- ۹- گرداب گیر، صافی و لجن گیر برای مخزن منظور گردد.
- ۱۰- موج گیرها و لرزه گیرها از نوع استاندارد نصب گردد.
- ۱۱- مخزن به دو عدد ورودی ۲/۵ اینچ یک عدد در هر طرف جهت پر کردن مخزن از طریق هیدرانت تجهیز گردد.
- ۱۲- لوله سر ریز به قطر متناسب با دبی و پر کن مخزن آب به طریقی که پس از پر شدن آب اضافی از داخل محفظه، محفظه سرریز مخزن بیرون ریخته شود که باعث ریزش آب بر روی شاسی خودرو نگردد در نظر گرفته‌شود.
- ۱۳- مخزن آب مجهز به دریچه بازدید آدمرو به قطر ۵۰ سانتی‌متر گردد.
- ۱۴- مخزن به‌گونه‌ای طراحی و نصب گردد که در زمان حرکت خودرو و ترمز باعث ریزش آب نگردد.
- ۱۵- درب مخزن از جنس آلومینیوم با مقاومت لازم و چفت و بست‌های محکم بوده و در مقابل خوردگی مقاوم باشد به‌گونه‌ای که با فشار دادن آن درب را کامل قفل و آب بندی نماید و برای باز شدن با کمترین فشار به‌راحتی باز شود.
- ۱۶- خروجی مخزن دارای گردابگیر و حداقل ۵ سانتی‌متر بالاتر از کف مخزن و دارای یک صافی باشد.

• مشخصات مخزن فوم آتش‌نشانی

- ۱- مخزن فوم با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر مطابق استاندارد NFPA نصب گردد.
- ۲- مخزن فوم از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلی متر طراحی و اجرا گردد.
- ۳- مخزن به شیر تخلیه بال ولو ۱ اینچ جهت تخلیه مخزن مجهز گردد.
- ۴- مخزن به نشان دهنده سطح مایع مجهز گردد.
- ۵- جوشکاری‌ها با الکتروود مناسب و همگن با جنس مخزن انجام گردد.
- ۶- مخزن به گونه‌ای که به راحتی قابل جدا شدن و برداشتن از روی شاسی باشد طراحی گردد.
- ۷- درب مخزن از جنس آلومینیوم با مقاومت لازم و چفت و بست‌های محکم بوده و در مقابل خوردگی مقاوم می‌باشد به گونه‌ای که با فشار دادن آن درب را کامل قفل و آب بندی نماید و برای باز شدن با کمترین فشار به راحتی باز شود.
- ۸- مخزن به دریچه بازدید با اندازه مناسب تجهیز گردد.

• پمپ آب آتش‌نشانی

- ۱- پمپ آب آتش‌نشانی سانتریفیوژ ساخت داخل دارای پروانه استاندارد ملی ایران تاییدیه وزارت نفت و جزو وندور لیست تولیدکنندگان صنعت نفت (AVL) باشد.
- ۲- پمپ آب دارای ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر بر دقیقه فشار قوی دو مرحله ای در فشار ۱۰ الی ۱۲ بار و مرحله دوم در فشار ۴۰ بار باشد.
- ۳- پمپ از نوع گریز از مرکز، با بهره گیری از نیروی محرکه موتور از طریق گیربکس توسط P.T.O. استاندارد شاسی باشد.
- ۴- دارای سیستم خلأ کننده خودکار مدل پیستونی و کاملاً اتوماتیک و قادر به مکش از عمق ۸ متر نیز باشد.
- ۵- پمپ به ورودی ۴ اینچ با رزوه و درپوش و زنجیر و دسته و آچار مخصوص مجهز گردد و در پشت خودرو واقع شود.
- ۶- یک ورودی ۴ اینچ جهت اتصال به مخزن آب تعبیه گردد.
- ۷- سه عدد خروجی ۲/۵ اینچ با درپوش و اتصالات مادگی در پشت خودرو لحاظ گردد.
- ۸- انشعاب یک عدد خروجی ۳ اینچ جهت مانیتور قرار داده شود.
- ۹- انشعاب خروجی جهت قرقره هوزریل با شیلنگ فشار قوی یک اینچ و نازل مربوطه با شیر تک ضرب لحاظ گردد.
- ۱۰- جنس پوسته پمپ و متعلقات داخلی و پروانه از جنس آلومینیوم آلیاژی مخصوص مقاوم در برابر خوردگی و شفت از استنلس استیل در نظر گرفته شود.
- ۱۱- محل استقرار پمپ با هماهنگی کارفرما در انتهای خودرو در نظر گرفته شود.
- ۱۲- پمپ دارای شیر تخلیه نهایی و سیستم خلأ کننده باشد.
- ۱۳- توری استنلس استیل از نوع مرغوب در ورودی‌های پمپ آب تعبیه گردد.

- ۱۴- پمپ دارای سیستم کف‌ساز اتوماتیک (اینداکتور جوارپمپی) با شیر مخصوص کف‌سازی مدرج با درصدهای مختلف باشد.
- ۱۵- پمپ آب دارای حداقل ۳ سال گارانتی و ۲۰ سال خدمات پس از فروش می‌باشد.

• مشخصات هوزریل

- ۱- یک عدد هوزریل فشار قوی بر روی خودرو نصب گردد.
- ۲- هوزریل با جمع کن دستی در بغل خودرو به جهت دسترسی سریع و آسان به آن نصب شود.
- ۳- هوزریل به شیر تک ضرب مجهز باشد.
- ۴- طول شیلنگ هوزریل ۲۰ متر با قطر یک اینچ و از نوع فشار قوی باشد.
- ۵- هوزریل دارای نازل آب، مخصوص آتش‌نشانی با توان تنظیم سیستم آب به صورت فوک یا مه پاش و مجهز به شیر باز و بست روی بدنه نازل باشد.

• مشخصات مانیتور

- ۱- مانیتور سقفی ساخت داخل با ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر بر دقیقه نصب گردد.
- ۲- مانیتور قابلیت کارکرد به صورت دستی را دارا باشد.
- ۳- مانیتور، پایه، لوله و سر نازل از جنس آلیاژ آلومینیوم باشد.
- ۴- دهانه مانیتور به صورت جت و اسپری با نازل مخصوص آب و فوم باشد.
- ۵- مانیتور دارای قدرت پرتاب آب حدود ۶۰ متر به صورت جت یا فوگ قابل تنظیم باشد.
- ۶- حرکت افقی به صورت گردش کامل ۳۶۰ درجه و حرکت عمودی از پایین ۱۵ - درجه تا بالا ۸۰+ درجه به صورت دستی باشد.

• مشخصات رنگ آمیزی

- ۱- رنگ آمیزی خودرو بر اساس استاندارد و مطابق نظر کارفرما اجرا گردد.
- ۲- چربی زدایی سازه‌ها و ورق‌ها قبل از از رنگ آمیزی انجام گردد.
- ۳- اسکلت فلزی کابین‌ها قبل از نصب ورق‌ها رنگ آمیزی گردد.
- ۴- برچسب‌ها و علائم ترافیکی و آرم‌ها مطابق نظر کارفرما و متناسب با کاربری آتش‌نشانی لحاظ گردد و همچنین آرم و علائم کارفرما نیز با هماهنگی بر روی ماشین از جنس با کیفیت نصب گردد.

• مشخصات تابلو عملیاتی

- ۱- تابلو عملیات راه‌اندازی در پشت ماشین به صورتی که کار کردن با آن راحت باشد اجرا گردد.
- ۲- تابلو به کلید اصلی تابلو، کلید روشنایی کابین، گاز دستی، درجه‌های خلأ و فشار نشان دهنده دور پمپ، چراغ روشنایی مخصوص تابلو با نور کافی مجهز گردد.

۳- اهرم گاز دستی در سمت راست تابلو عملیاتی به نحوی تعبیه گردد که با دیگر اجزای تابلو برخورد نداشته باشد.

۴- کلیه برچسب‌های روی تابلو از لحاظ رنگ تقسیم بندی و کاملاً خوانا و از نوع ضد آب باشند.

• مشخصات سیستم برق

- ۱- برق تابلوی عملیاتی از باتری خودرو (۱۲ ولت) خودرو تغذیه گردد.
 - ۲- دستگاه آمپلی فایر، چراغ گردان و چراغ LED نصب گردد.
 - ۳- چراغ گردان عقب و چراغ گردان در اطراف خودرو لحاظ گردد.
 - ۴- آژیر چهارحالتی خطر با صدای زیر و بم در سقف خودرو قرار داده شود.
 - ۵- پروژکتور LED و روشنایی داخل کابین و چراغ‌های چشک زن در اطراف منظور گردد.
 - ۶- چراغ‌های روشنایی و علائم ترافیکی مطابق استاندارد نصب می‌شود.
 - ۷- برای محل‌های زیر و اطراف ماشین چراغ روشنایی مناسب تعبیه گردد :
- محفظه نصب پمپ - کابین راننده - تابلوی عملیاتی - جعبه‌های وسایل و تجهیزات حفاظت فردی، جانبی و محوطه سقفی - محل اتصال ورودی و خروجی‌های پمپ

• تجهیزات همراه خودرو آتش‌نشانی (لیست اقلام و تجهیزات تهیه گردد و جانمایی مناسب در نظر گرفته شود).

ردیف	نوع تجهیزات	عنوان تجهیزات	تعداد	توضیحات
۱	حفاظت فردی	دستگاه تنفسی SCBA	۲ عدد	شامل سیلندر اکسیژن، تنظیم کننده فشار، ماسک صورت و لوله هوا
۲		لباس عملیاتی نومکس یا PBI	۲ دست	قابلیت استفاده راحت ، سبک و مقاوم در برابر حریق، حرارت بالا، اسید
۳		کلاه شیلددار آتش‌نشانی	۳ عدد	قابلیت محافظت از کلیه قسمت‌های سر
۴		چکمه آتش‌نشانی	۳ جفت	مقاوم در برابر حرارت، سرما، نفوذ و سر خوردن
۵		دستکش آتش‌نشانی	۴ جفت	دارای استاندارد عایق حرارت و مواد شیمیایی، مقاوم در برابر چسبندگی، سایش و سوراخ شدن تا بالای میچ دست (حداقل ۳۸ سانت)
۶		چراغ قوه EX	۱ عدد	
۷		مقنعه حریق	۴ عدد	

ردیف	نوع تجهیزات	عنوان تجهیزات	تعداد	توضیحات
۸	جانبی	خاموش کننده پودری ۶ کیلویی	۴ عدد	
۹		خاموش کننده گاز کربنیک ۶ کیلویی	۲ عدد	
۱۰		شیلنگ آتش نشانی	۵ رشته ۲۰ متری	از نوع ۱/۵ اینچ
۱۱		شیلنگ آتش نشانی	۵ رشته ۲۰ متری	از نوع ۲/۵ اینچ
۱۲		نازل آب حرفه ای	۲ عدد	
۱۳		نازل آب ساده	۲ عدد	
۱۴		سه راهی ۲/۵ اینچ به ۲ خروجی ۱/۵ اینچ	۲ عدد	
۱۵		سرنازل کف ساز و اینداکتور بین مسیر	۱ دستگاه	۵ بار - ۴۰۰ L/min
۱۶		بکسل بند	۱ عدد	
۱۷		نردبان کشویی حداقل طول باز شونده ۶ متر	۱ عدد	بر روی سقف

• زمان و شرایط تحویل

- ۱- مدت تحویل خودرو آتش نشانی حداکثر ۳ ماه می باشد.
- ۲- شرایط بازدید در مراحل مختلف ساخت می بایست توسط تامین کننده فراهم گردد و گزارش تصویری از مراحل ساخت به کارفرما ارائه گردد.
- ۳- قبل از تحویل کلیه قسمت های ماشین از جمله پمپ و عملکرد سایر تجهیزات توسط مشاور حریق این مجموعه بررسی و کنترل خواهد گردید و در صورت وجود مغایرت، می بایست کلیه نواقص قبل از تحویل و تسویه حساب توسط تامین کننده مرتفع گردد.

• گارانتی و خدمات پس از فروش

- ۱- خودرو آتش نشانی و تجهیزات منصوبه بر روی شاسی از تاریخ تحویل به مدت ۱ سال گارانتی داشته، پمپ به مدت ۳ سال گارانتی شده و تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش به مدت ۲۰ سال توسط تامین کننده ارائه گردد.
- ۲- آموزش پرسنل خریدار در محل کارخانه (کارفرما) در زمان تحویل انجام گردد.

اعلام قیمت:

لذا بر اساس مشخصات فنی فوق لازم است تامین کنندگان محترم در قالب برگ پیشنهاد قیمت زیر نسبت به اعلام قیمت اقدام نمایند.

((برگ پیشنهاد قیمت خودرو آشنشانی))

اینجانب ، این شرکت	به شماره شناسنامه به شماره ثبت
تاریخ تولد تاریخ ثبت	محل تولد محل ثبت
فرزند:	به شماره ملی ، شناسه ملی کد اقتصادی
شماره حساب:	کد کاربری:
شماره تلفن :	آدرس
مبلغ به عدد:	مبلغ به حروف:

پس از انجام بررسی های لازم و مطالعه دقیق موضوع و شرایط مناقصه و با علم و اطلاع کافی از وضعیت عملیات اعلام شده از طرف شرکت سیمان باقران، آمادگی خود را جهت انجام موضوع و شرایط مناقصه در قبال دریافت مبلغ آن به شرح جدول ذیل اعلام می نمایم.

نام شرکت پیشنهاد دهنده

امضاء و مهر شرکت پیشنهاد دهنده :

کلیه شرایط و دستور العمل فوق مورد تایید اینجانب بوده و موارد مندرج در آن را بدون قید و شرط می پذیرم.

کد فرم : FR1325